

# Checkliste Kochstelle

## Einheitskochstelle mit Gaskocher

### vorgängig zum mova

- Kontrolle der Funktionstauglichkeit sämtlicher Komponenten und ggf. Ersatz defekter Komponenten (nach maximal 10 Jahren auch ohne sichtbare Beschädigung)
- Kontrolle der Kompatibilität der Komponenten bzgl. Betriebsdruck (30 vs. 50 mbar)
- Kontrolle der Kompatibilität der Anschlüsse (Schweizer vs. deutsche Anschlüsse)
- Kontrolle der Schläuche: Dichtheit (Knicktest), maximale Schlauchlänge 1.50 m
- Organisation Löschdecken (grosse Einheiten mit mehreren separaten Küchen)

### beim Aufbau im mova

- Platzierung der Kochstelle sodass keine Gefahr durch Stichflamme
- Mindestabstand zur Dachkonstruktion (mindestens 1.50 m zur Kochoberfläche)
- Sicherheitsabstand zu allem Brennbaaren (seitlicher Mindestabstand von 20 cm)
- Fassen einer Löschdecke vom mova bei der ersten Essensausgabe
- Aufbewahren der Löschdecke an zweckmässiger, gut zugänglicher Stelle
- Instruktion der gesamten Küchencrew im sicheren Umgang mit Gaskochern

### während dem mova (Betrieb der Gaskocher)

- Minimierung der Kochfeuer auf erforderliches Minimum
- Betrieb nur im Freien oder gut belüfteten Zelten (offene Seitenwände)
- Maximal 4 Gasflaschen (à 11 kg) im Kochzelt (es spielt keine Rolle ob die Gasflaschen angeschlossen sind, als Reserveflasche dienen oder leer sind)
- Schutz / Sicherung der Gasflaschen vor Umfallen, Wegrollen und Erwärmung
- Kein Betrieb von Gaskochern mit Mängeln (fauliger Geruch oder Zischen)
- Entfernen des Pfannendeckels und rechtzeitige Hitzereduktion beim Anbraten
- Löschen eines allfälligen Fettbrandes mit der Löschdecke (nie mit Wasser!)

### während dem mova (Gasflaschenwechsel)

- Flaschenwechsel nur durch instruiertes Personal (siehe SUVA-Merkblatt 84016)
- Kontrolle der Dichtheit der Anschlüsse (mittels Spülmitteltest oder Lecksuchspray)
- Transport der Gasflaschen nur mit Ventilschutzkappen und Transportsicherung
- Lagerung der Gasflaschen von Luft umspült und in Abstand zu Vertiefungen
- Beiziehen von Fachpersonal auf den Kontinentenplätzen bei Unsicherheiten