

# Checklist zona cucina

## Cucina di unità a gas

Persona responsabile

ID unità

### Prima del mova

- Controllare la capacità funzionale di tutti i componenti e se necessario sostituire i componenti difettosi (dopo un massimo di 10 anni anche senza danni visibili).
- Verifica della compatibilità dei componenti rispetto alla pressione d'esercizio (30 vs. 50 mbar)
- Verifica della compatibilità delle connessioni (connessioni svizzere vs. tedesche)
- Controllo dei tubi: tenuta, lunghezza massima del tubo 1,50 m
- Organizzazione di coperte antincendio (grandi unità con diverse cucine separate)

### Durante il montaggio al mova

- Posizionamento della zona di cottura in modo che non ci sia pericolo in caso di fiammata involontaria.
- Distanza minima dalla struttura del tetto (almeno 1,50 m dalla superficie di cottura)
- Distanza di sicurezza da qualsiasi materiale combustibile (distanza laterale minima di 20 cm)
- Ritirare una coperta antincendio del mova alla prima distribuzione di cibo.
- Conservare la coperta antincendio in un luogo appropriato e facilmente accessibile.
- Istruire l'intero team cucina nell'uso sicuro delle aree di cottura a gas.

### Durante il mova (Utilizzazione dei fornelli a gas)

- Ridurre al minimo necessario le cucine sul fuoco
- Funzionamento solo all'aperto o in tende ben ventilate (pareti laterali aperte)
- Massimo 4 bombole di gas (11 kg ciascuna) nella tenda cucina (non importa se le bombole sono collegate, servono come riserva o sono vuote).
- Proteggere / assicurare le bombole di gas dalla caduta, dal rotolamento e dal calore.
- Nessun utilizzo di fornelli a gas con difetti (odore sgradevole o sibili)
- Togliere il coperchio dalla padella e ridurre il calore per tempo quando si frigge.
- Estinguere qualsiasi fuoco di materia grassa con una coperta antincendio (mai con acqua!)

## Durante il mova (Cambio bombole)

- Le bombole possono essere cambiate solo da personale istruito (vedi scheda tecnica SUVA 84016).
- Controllare la tenuta delle connessioni (usando un test con un detergente o uno spray rilevatore di perdite).
- Trasportare le bombole di gas solo con tappi di protezione delle valvole e dispositivi di sicurezza per il trasporto.
- Conservare le bombole di gas circondate dall'aria e a distanza da avvallamenti.
- Rivolgersi a personale specializzato disponibile nelle filiali presso le piazze dei continenti